

Российская Федерация
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение

**«Краснояржский
детский сад
общеразвивающего
вида»**

Белгородская область
п. Красная Яруга
ул. Мира, 23
тел.: (263) 45-4-36
«26» мая 2021 г.
№ 38

Начальнику отделения надзорной
деятельности и профилактической
работы Краснояржского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Белгородской области
Бабенко А. В.

ОТЧЁТ

МДОУ «Краснояржский детский сад общеразвивающего вида»
об исполнении представления об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения

В результате мероприятий по надзору, проведённых в соответствии с распоряжением главного государственного инспектора по пожарному надзору о проведении плановой выездной проверки юридического лица от «01» апреля 2021 г. № 5 в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Краснояржский детский сад общеразвивающего вида», были выявлены нарушения (представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от «28» апреля 2021 г. №46-4-24-17).

В ходе исполнения представления об устранении нарушений приняты следующие меры:

1. На объекте защиты в полной мере обеспечено наличие знаков пожарной безопасности.
2. Все учебные корпуса изнутри обеспечены возможностью свободного открывания эвакуационных дверей без использования ключа.
3. На территории вывешен знак «Курение и пользование открытым огнем запрещено».
4. Обслуживающей организацией ООО «Техноцентр» проведена проверка системы противопожарной защиты.
5. Обслуживающей организацией ООО «Техноцентр» расположение пожарных извещателей относительно электроосветительных приборов приведено в соответствие с нормативами.

Заведующий МДОУ «Краснояржский
детский сад общеразвивающего вида»



А.А.Зернова