



МЧС РОССИИ
Главное управление Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий
по Белгородской области
Отделение государственного пожарного
надзора Краснояружского района
ул. Центральная, 6, п. Красная Яруга,
Белгородской области, 31420
тел.: 4-56-01, факс: 4-81-87
28.04.2021 № 46-4-24-18
На № _____ от _____

Заведующей МДОУ, Краснояружский
детский сад общеразвивающего вида
Ф.И.О.
Зерновой А.А.
наименование организации,
п. Кр. Яруга ул. Мира 23.
адрес

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

28 апреля 2021 г.

Краснояружский район район
место рассмотрения (город, район)

Старший инспектор ОНД и ПР по Краснояружскому району ст. лейтенант внутренней службы
ТКАЧЕНКО Е.Н.

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 13 от
28 апреля марта 2021 г возбуждённого

Старшим инспектором ОНД и ПР по Краснояружскому району ст. лейтенантом внутренней
службы ТКАЧЕНКО Е.Н.

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого

Заведующей МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» Зерновой А.А.

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

в МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида».

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

расположенном по адресу:

Краснояружский район район, п. Красная Яруга, ул. Мира 23

нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной без-
опасности,

а именно:

1	На объекте защиты не обеспечено наличие знаков пожарной безопас- ности.	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 36
2	На объекте защиты изнутри не обеспечена возможность свободного открывания эвакуационных дверей без использования ключа	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 26
3	На объекте защиты не обеспечено наличие знаков пожарной безопас- ности « Курение и пользование открытым огнем запрещено».	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 11
4	На объекте защиты система противопожарной защиты находится в не- исправном состоянии	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 54
5	На объекте защиты пожарные извещатели расположены менее 0,5 мет- ров до электроосветительных приборов	Постановление правительства

		РФ № 1479 : п. 54, ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной без- опасности п. 3, п.6, СП 5.13130.2009 п. 13,3,6
--	--	--

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:
п.Красная Яруга, ул.Центральная 6

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:

Старший инспектор ОНД и ПР
по Краснояружскому району
Ткаченко Е.Н.

должность, фамилия, инициалы лица


подпись

Настоящее представление получил


дата, Ф.И.О.


подпись

Представление направлено

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, № почтового отделения и № квитанции заказного письма